

Sujet : [INTERNET] Re: PC 199 21 A0021 centrale photovoltaïque flottante Cne de MONTAUT

De : > SPECIA (par Internet) <SPECIA@sdis09.fr>

Date : 30/03/2022 13:52

Pour : "O-BRIEN Laurette (Instructrice ADS) - DDT 09/SAUH/ADS"
<laurette.obrien@ariege.gouv.fr>

Bonjour,

Faisant suite à votre demande d'avis, je vous prie de trouver les informations relative à défense incendie et l'accessibilité du projet cité en objet :

- **Accessibilité** : afin d'intervenir en toute sécurité, l'accès au projet devra se faire par un chemin carrossable et praticable par tous temps. Une aire de retournement des engins devra être réalisé à proximité ;

- **Défense incendie** : le site dédié au projet n'est pas défendu par un point d'eau référencé dans notre base départementale et situé à une distance compatible, conformément au RDDECI ;

De ce fait, il convient de pouvoir utiliser la ressource en eau existante sur site par la mise en place d'aires d'aspirations normalisées . (32m2)

- **Autres** :

- Obligation Légales de débroussaillage : Il convient de vérifier si le site du projet est inclut dans les zones d'OLD.

- un dispositif d'accès au site, par un système de verrouillage normalisé devra permettre au secours de pénétrer dans l'enceinte du projet

- Affichage de consignes claires sur les actions à mener et/ou ne pas mener par les secours en cas de sinistre ainsi que les coordonnées téléphoniques d'un technicien.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Lieutenant Christophe SPECIA

Groupement des Services Opérationnels
Chef du Service de prévision opérationnelle
Service Départemental d'Incendie et de Secours
31 Bis Avenue du Général de Gaulle
CS 90123
090003 FOIX CEDEX

Coronavirus
COVID-19
Gestes barrières

From: O-BRIEN Laurette (Instructrice ADS) - DDT 09/SAUH/ADS
<laurette.obrien@ariege.gouv.fr>

To: SPECIA@sdis09.fr

Date: Mon, 28 Mar 2022 11:39:27 +0200

Subject: PC 199 21 A0021 centrale photovoltaïque flottante Cne de MONTAUT

Bonjour,